

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Березка»

й МД

Утверждаю:
Заведующий МДОУ «Березка»
Клейкова Г.И. Клейкова
Приказ № 92
«31» 08 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности в МДОУ «Березка»

1. Общие положения инструкции по пожарной безопасности

- 1.1. Настоящая инструкция разработана для всех работников дошкольного общеобразовательного учреждения.
- 1.2. Данная *инструкция по пожарной безопасности в ДОУ* содержит общие положения пожарной безопасности, обязанности заведующего детским садом и работников по обеспечению пожарной безопасности.
- 1.3. Готовность дошкольного образовательного учреждения в плане противопожарной защиты и пожарной безопасности перед началом года должна быть установлена соответствующей комиссией, в состав которой включены работники государственного пожарного надзора.
- 1.4. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в ДОУ, инструкции по пожарной безопасности в детском саду несут как непосредственные виновники, так и заведующий дошкольным образовательным учреждением и его заместители, которые не обеспечили должное соблюдение требований пожарной безопасности.
- 1.5. Лица, которые оказались виновными в нарушении данной инструкции по пожарной безопасности в ДОУ, в зависимости от характера выявленных нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также привлечены к возмещению материального ущерба.

2. Требования пожарной безопасности до начала работ в ДОУ

- 2.1. Каждый сотрудник детского сада должен знать места нахождения первичных средств пожаротушения: в групповых комнатах, музыкальном зале, кабинетах, холлах, на вахте, в прачечной, пищеблоке и т.д.
- 2.2. Перед тем, как сотрудник ДОУ приступит к работе, он должен убедиться в наличии в помещении или на закрепленном участке первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими.
- 2.3. Должностное лицо, назначенное заведующим ответственным за пожарную безопасность в ДОУ, обеспечивает работников дошкольного образовательного учреждения информацией (схемами) об эвакуационных путях с указанием местонахождения огнетушителей.
- 2.4. Схемы и планы эвакуации с указанием мест нахождения первичных средств пожаротушения, аптек, телефона должны быть вывешены на путях эвакуации. Каждый сотрудник детского сада обязан ознакомиться с данной информацией с целью принятия оперативных действий в случае возникновения пожара.

3. Требования пожарной безопасности во время выполнения работ

- 3.1. Все без исключения сотрудники ДОУ обязаны соблюдать противопожарный режим в учреждении.

Данный противопожарный режим включает:

- выполнение правил безопасного поведения на рабочем месте;
- выполнение норм и требований хранения всех видов материалов;
- четкое соблюдение технических правил эксплуатации устройств и оборудования.

3.2. Сотрудники детского сада должны соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в детском саду, помнить, что с огнём нужно обращаться очень осторожно. Курить в здании и на территории дошкольного образовательного учреждения запрещается.

3.3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и лестничные площадки запрещено загромождать, а также выполнять в них ремонтные работы во время нахождения в здании детей.

непосредственными путями эвакуации воспитанников и работников ДОУ.

3.5. Необходимо следить за тем, чтобы в прачечной включенное оборудование (стиральные машины, утюги), а в пищеблоке (кухне) – электроплиты не оставляли без присмотра. Запрещено использовать в групповых комнатах нагревательные электрические приборы (камины, кипятильники, электрочайники).

3.6. Пожарную опасность представляют установки и шахты естественной и принудительной вентиляции, в которых скапливается горючая пыль. С целью предотвращения ее возгорания и распространения огня по ним по другим помещениям ДОУ в случае возникновения пожара необходимо четко выполнять графики по профилактике технического состояния и очистки вентиляционных шахт.

3.7. Запрещается:

- использовать присутствующий в детском саду противопожарный инвентарь на иные хозяйственные нужды;
- использовать электрооборудование, имеющее неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией;
- использовать поврежденные розетки;
- пользоваться электрическим чайниками без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные телевизоры, проекторы, компьютеры, принтеры, ксероксы и т. п.

4. Требования пожарной безопасности по окончании работ в ДОУ

4.1. Ежедневно перед закрытием помещения (групповой комнаты, кабинета, музыкального зала, подсобного помещения и т.п.) сотрудник обязан внимательно проверить рабочее место и оборудование.

4.2. Помещения в дошкольном образовательном учреждении закрывают и сдают под охрану только после того, как при осмотре установлено отсутствие угрозы возникновения пожара.

4.3. При проверке помещений необходимо убедиться, что выключен свет, все электроприборы и электрооборудование обесточено, обесточены электрические сети, вынесен из помещения мусор, выключены приточно-вытяжные вентиляционные системы, в помещении отсутствует запах дыма.

4.4. Проходы к первичным средствам пожаротушения, средствам пожарной сигнализации должны быть свободны и ничем не загромождены.

5. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

5.1. В случае возникновения пожара (возгорания, задымления) в ДОУ, первый сотрудник, заметивший его, должен безотлагательно подать сигнал пожарной тревоги.

5.2. Необходимо сообщить о возникновении возгорания заведующему детским садом, дежурному администратору и вызвать пожарную охрану по телефону 01, при этом сообщить информацию: адрес учреждения, помещение, где возник пожар, ФИО и должность сообщаемого о пожаре. Телефонную трубку можно повесить в том случае, когда получите подтверждение от принимающего о приеме сообщения и о выезде на место пожара пожарной команды МЧС.

5.3. Заведующий ДОУ немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из здания дошкольного образовательного учреждения согласно плану эвакуации, организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения, встречу пожарной команды, обесточивание электрических сетей, систем приточно-вытяжной вентиляции. Выполнение перечисленных действий и эвакуация производится согласно инструкции о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара.

5.4. При работе по тушению пожара в задымленных помещениях детского сада необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму.

5.5. Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во избежание теплового удара и ожога лёгких.

5.6. При прибытии пожарной команды руководителем тушения пожара становится начальник прибывшего подразделения и все поступают в его распоряжение.

Ответственный за пожарную безопасность:

М. Мухомева

**Лист ознакомления с инструкцией
по пожарной безопасности в МДОУ «Березка»**

С инструкцией ознакомлен (а)

	ФИО	должность	подпись	
1.	Давлетшинов Р.В.	восп. - мб	Давл	
2.	Сидорова И.А.	восп. - мб	Сид	
3.	Жува Л.И.	восп. - мб	Жува	
4.	Кузина Д.А.	мл воспит. - мб	Куз	
5.	Петрова А.А.	мл воспит. - мб	Петр	
6.	Мухометов Ю.С.	восп. - мб	Мух	
7.	Побочено И.В.	восп. восп. - мб	Поб	
8.	Шкатульников М.А.	воспитатель	Шкату	
9.	Варламов С.А.	мл воспит	Вар	
10.	Семезев В.В.	восп. - мб	Сем	
11.	Альбухов И.В.	мл воспит	Аль	
12.	Мухометов И.В.	восп. - мб	Мух	
13.	Сидорова Е.В.	воспитатель	Сид	
14.	Камалетдинов С.А.	мл воспит	Кам	
15.	Темирбаева М.В.	мл воспит	Тем	
16.	Турдыев И.С.	восп. - мб	Тур	
17.	Мухометов С.А.	восп. - мб	Мух	
18.	Мараева Л.И.	восп. - мб	Мара	
19.	Владимова И.В.	воспитатель	Влад	
20.	Рахметжанова В.В.	повар	Рах	
21.	Камалетдинов Т.С.	воспитатель	Кам	
22.	Жомбова С.В.	мл воспитатель	Жом	
23.	Савинов А.В.	воспитатель	Сав	
24.	Мухометов А.А.	повар	Мух	
25.	Мухометова А.В.	воспитатель	Мух	
26.	Мухометова А.А.	повар	Мух	
27.	Мухометова Т.Е.	восп. по спец. - мб	Мух	
28.	Зарубин В.Н.	сторож	Зар	
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				